

Tyczyn, 18 kwietnia 2018 r.

### Pytania i odpowiedzi do

#### Zapytania Ofertowego nr 1/2018/RPOWŚ

z dnia 16 kwietnia 2018 r. na realizację zakupów w ramach zadania pn. „zakup środków trwałych niezbędnych do uruchomienia nowej usługi”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dot. treści Zapytania Ofertowego.

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie nr 1:**

**Czy jest przewidziany maksymalny okres gwarancji, co wpływa na cenę maszyn i urządzeń?**

#### **Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie przewidział maksymalnego okresu gwarancji. To Wykonawca wskazuje okres gwarancji, jakiego udzieli na dostarczone maszyny i urządzenia. Zamawiający wskazuje, że cena oraz okres gwarancji są kryteriami, które brane są pod uwagę przy ocenie ofert, zgodnie z postanowieniami Zapytania Ofertowego.

#### **Pytanie nr 2:**

**Hamownik jest planowany na 2 przewody, czy stojaki mają być również 2 i jedna szt. w zapytaniu jest jedynie omyłką ?**

#### **Odpowiedź:**

Zapytanie dotyczy 1 (słownie jednej) sztuki stojaka.

#### **Pytanie nr 3:**

**Czy hamownik i wciągarka mają być wyposażone w klamry bezpieczeństwa do wymiany przewodów?**

#### **Odpowiedź:**

Tak, hamownik i wciągarka mają być wyposażone w klamry bezpieczeństwa.

#### **Pytanie nr 4:**

**Czy hamownik będzie używany do wymiany OPGW i ma być wyposażony w redukcyjną skrzynię do małych naprężeń?**

#### **Odpowiedź:**

Tak hamownik będzie używany do wymiany/montażu przewodów OPGW i ma być wyposażony w redukcyjną skrzynię do małych napięć.

Jednocześnie informujemy, że wciągarka również będzie wykorzystywana do wymiany/montażu przewodów OPGW.


**Pytanie nr 5:**

**Na jaki dzień planowane jest rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy, wiąże się to z terminem realizacji, który jest bardzo krótki od złożenia ofert do dnia dostawy.**

**Odpowiedź:**

Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na 25 kwietnia 2018 r., a podpisanie umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

HIGH VOLTAGE SOLUTIONS  
Seweryn Kościółek



36-020 Tyczyn, ul. Rynek 4

Tyczyn, 18 kwietnia 2018 r.,.....NIP.813-34-20-780 REGON 362385850